



BRANNINSTRUKS FOR ÅRBOGEN IDRETTSPARK

Når brannalarmen går eller når brann oppdages skal følgende gjøres:

- varsling til alle som oppholder seg i IBK- huset og barnehagen
- sjekk om og hvor det brenner
- varsling til brannvesen **tlf. 110** eller tlf. 32232660 (alarmsentral)
- evakuering til samlingsplass (vei utenfor hovedinngang)
- ved evakuering lukkes dører og vinduer før huset forlates
- sørg for at alle kommer seg ut / hjelp andre ved behov
- slukking om mulig med lokalt og utstyr
- slukkingsutstyr (slanger og pulverapparater) finnes på merkede steder
- varsling snarest mulig til brannvern- eller vedlikeholdsleder
- informasjon til brannvesenet så snart de ankommer

Alle brukere av huset plikter å kjenne følgende:

- hvor slukningsutstyr og brannmeldere er plassert.

Plantegningene på oppslagtavle i storsal viser:

- nødutgangene (finnes i alle etasjer i husets endevegger)
- punkter for pulverapparater og slanger med slukkingsvann
- steder hvor innvendig og utvendig alarm er plassert

Krokstadelva 10.05.2015

Vedlikeholdsleder: Gjermund Larsen – tlf. 99206353

Utg. 09.11.2015
HMS håndbok vedl. 5